
 ARTICOLI INDUSTRIALI E TECNICI 20060 BUSSERO – MILANO – ITALY Tel. +39-02-95039304 Fax +39-02-9503416	SISTEMA DI QUALITA'		
	DOC ARIET 007		
TITOLO DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' ATEX DECLARATION OF CONFORMITY ATEX	RIFERIMENTO BOX/DC/ATEX	DATA 03-10-11	
		PAG. 1 di 1	

Noi
We

ARIET
Via Monza, 13
20060 BUSSERO (MI)
ITALY

dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che i prodotti
declare under our sole responsibility that the products

custodie BOX
series enclosures BOX


ai quali questa dichiarazione si riferisce sono conformi alle seguenti direttive:
to which this declaration relates complies with the following Directive:

ATEX Directive 2014/34/EU
IECEx scheme

La conformità è stata verificata sulla base dei requisiti delle norme o dei documenti normativi riportati nel seguito:
The conformity is under observance of the following standards or standard documents:

- IEC 60079-0:2011
- IEC 60079-1 :2007
- IEC 60079-31 :2008
- EN 60079-0: 2012 + A11: 2013
- EN 60079-1 Ed.7 : 2014
- EN 60079-31:2014

Marcatura ATEX / ATEX marking:

CE 0080  II 2 GD

Modo di protezione / type of protection:

Ex d IIC T4, T6 Gb (BOX 0A , BOX 0B and BOX 0S)

Ex d IIB T4, T6 Gb (BOX 1)

Ex tb IIC T135°C/T85°C IP66 Db

- **Ambient temperature: - 50°C ÷ + 55°C**
- **- 20°C ÷ + 55°C**
- **- 50°C ÷ + 40°C**
- **- 20°C ÷ + 40°C**

Certificato ATEX CE di tipo :

INERIS 11 ATEX 0057X

Certificato IECEx (CoC):

IECEx INE 11.0027X


Bussero (MI), data 11.10.2017

Organismo Notificato ATEX/Q e IECEx:

0080 INERIS

(Persona autorizzata / Authorised person)

Ing.Paolo Cavandoli



EMESSO DA	U.T.		11-10-2017
CONTROLLATO DA	Cavandoli		Rev.4